

评价项目信息公开表

机构名称	常州市安平安全技术服务有限公司		资质证号	APJ-(苏)-321	
评价项目名称	常州市延政加油有限公司加油站扩建项目安全验收评价报告				
被评价单位	常州市延政加油有限公司				
评价项目类型	验收评价	行业	化工	所在地区	武进
项目编号	内部编号: CZAP-2019-J033 应急网编号: 2019000502	合同签订日期	2019. 4. 15	报告完成日期	2019. 6. 16
项目简介	<p>常州市延政加油有限公司位于武进区延政西路(与湖滨南路交汇处向西200米)南侧,因加油站年代久远,设备设施老化同时为配合双层罐改造以及油品供需等要求,2018年经常州市商务局批复该加油站原址扩建。</p> <p>根据商务局批文,加油站的原址规模为:占地面积2800.2m²;罩棚面积504m²;汽油油罐3只共90m³;柴油油罐2只30m³(项目批文上写柴油罐4只共60立方米有误),加油机4台11枪。扩建后该加油站建设规模为:占地面积2800.2m²;罩棚面积504m²;汽油油罐4只共120m³;柴油油罐1只30m³;加油机4台16枪。加油站原有老旧设备(油罐、加油机、工艺管道、卸油设施等)全部淘汰,本建设项目使用全新设备,加油站扩建前为二级加油站,扩建后为二级加油站,等级不变,加油站站房、罩棚均利旧翻新。</p>				
评价人员	评价人员		注册安全工程师	技术专家	
	葛铮,王钰,杨咏梅,欧芳明,赵书芳,杨文伟		杨咏梅,葛铮,王钰,欧芳明,赵书芳,杨文伟	/	
	评价组长	编制人	审核人	技术负责人	过程控制负责人
	葛铮	葛铮	夏永	张强	王英姿
现场勘察记录	现场勘察人员	勘察时间及任务		现场勘察照片	
	葛铮	2019. 4. 15 收集相关资料;核对周边环境和总平布置,核对设备、安全设施等			
	葛铮	2019. 5. 18 隐患排查			
	葛铮	2019. 6. 12 现场检查的隐患已全部整改到位			
	葛铮	2019. 6. 16 评价报告盖章			

