

评价项目信息公开表

机构名称	常州市安平安全技术服务有限公司		资质证号	APJ-(苏)-321	
评价项目名称	常州市武进潘家秦皇山加油站有限公司(秦皇山加油站)改造项目安全(验收)评价报告				
被评价单位	常州市武进潘家秦皇山加油站有限公司				
评价项目类型	验收评价	行业	化工	所在地区	武进
项目编号	内部编号: CZAP-2019-J055 应急网编号: 2019000530	合同签订日期	2019.6.27	报告完成日期	2019.7.12
项目简介	<p>商务局批复加油站原规模: 占地面积 1220 平方米, 汽油罐 3 只共 55 立方米, 柴油罐 1 只共 15 立方米, 加油机 4 台 4 枪。改造后, 加油机 4 台 8 枪, 单层油罐更换为双层油罐, 其他事项不变。</p> <p>原安评报告加油站规模为: 10m³汽油储罐 3 只, 10m³柴油储罐 1 只, 加油机 4 台。</p> <p>此次改造, 拟维持原安评报告规模, 罐区位置不变, 油罐更换为双层罐, 加油机数量不变, 由一排变为两排, 加油管道采用双层复合管, 其他管道采用无缝钢管; 罩棚、站房翻新。加油站原有老旧设备(油罐、加油机、工艺管道、卸油设施等)全部淘汰, 新购置上述设备; 加油站改造前后等级不变, 为三级加油站。</p>				
评价人员	评价人员		注册安全工程师	技术专家	
	杨咏梅, 葛铮, 王钰, 欧芳明, 赵书芳, 杨文伟		杨咏梅, 葛铮, 王钰, 欧芳明, 赵书芳, 杨文伟	/	
	评价组长	编制人	审核人	技术负责人	过程控制负责人
	葛铮	葛铮	夏永	张强	王英姿
现场勘察记录	现场勘察人员	勘察时间及任务		现场勘察照片	
	葛铮	2019.6.27 收集相关资料; 核对周边环境和总平布置, 核对设备、安全设施等			
	葛铮	2019.6.28 隐患排查			
	葛铮	2019.7.12 现场检查的隐患已全部整改到位			
	葛铮	2019.7.12 评价报告盖章			