

评价项目信息公开表

机构名称	常州市安平安全技术服务有限公司		资质证号	APJ-(苏)-321	
评价项目名称	常州市武进中兴石油有限公司新常武加油站扩建项目安全验收评价报告				
被评价单位	常州市武进中兴石油有限公司新常武加油站				
评价项目类型	验收评价	行业	化工	所在地区	武进
项目编号	内部编号: CZAP-2019-J021 应急网编号: 2019000543	合同签订日期	2019. 3. 30	报告完成日期	2019. 7. 16
项目简介	<p>常州市武进中兴石油有限公司新常武加油站位于常州市武进高新区北区火炬路与广电路交叉口, 因加油站年代久远, 设备设施老化同时为配合双层罐改造以及油品供需等要求, 2018 年经常州市商务局批复该加油站原址扩建。</p> <p>根据商务局批文, 加油站的原址规模为: 占地面积 2773.1m<sup>2</sup>; 罩棚面积 300 m<sup>2</sup>; 汽油油罐 3 只共 90m<sup>3</sup>; 柴油油罐 2 只 60m<sup>3</sup>, 加油机 4 台 16 枪。扩建后该加油站拟建规模为: 占地面积 2773.1m<sup>2</sup>; 罩棚面积 300m<sup>2</sup>; 汽油油罐 4 只共 120m<sup>3</sup>; 柴油油罐 1 只 30m<sup>3</sup>; 加油机 4 台 20 枪 (根据商务部门出具说明为 4 台 20 枪)。加油站原有老旧设备 (油罐、加油机、工艺管道、卸油设施等) 全部淘汰, 本建设项目使用全新设备, 加油站扩建前为二级加油站, 扩建后为二级加油站, 等级不变, 加油站站房、罩棚均利旧翻新。</p>				
评价人员	评价人员		注册安全工程师	技术专家	
	葛铮, 王钰, 赵书芳, 杨文伟, 戴美琴, 陆敏		葛铮, 王钰, 赵书芳, 杨文伟, 戴美琴, 陆敏	/	
	评价组长	编制人	审核人	技术负责人	过程控制负责人
	葛铮	葛铮	夏永	张强	王英姿
现场勘察记录	现场勘察人员	勘察时间及任务		现场勘察照片	
	葛铮	2019. 4. 15 收集相关资料; 核对周边环境和总平布置, 核对设备、安全设施等			
	葛铮	2019. 6. 28 隐患排查			
	葛铮	2019. 7. 12 现场检查的隐患已全部整改到位			
	葛铮	2019. 7. 16 评价报告盖章			