


评价项目信息公开表

机构名称	常州市安平安全技术服务有限公司	资质证号	APJ-(苏)-036		
评价项目名称	双层罐改造项目专项验收评价报告				
被评价单位	中国石化销售股份有限公司江苏常州溧阳上黄中心加油站				
评价项目类型	加油站经营换证	行业	化工	所在地区	溧阳市
项目编号	内部编号: CZAP-2019-J074 应急网编号:	合同签订日期	2019. 12. 05	报告完成日期	2019. 12. 27
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司江苏常州溧阳上黄中心加油站建于 1998 年 12 月, 原名为溧阳市上黄圩西加油站, 是集体企业, 该站于 2011 年被中国石油化工股份有限公司江苏常州石油分公司收购, 2019 年 3 月, 加油站进行名称变更, 由“中国石化销售股份有限公司江苏常州溧阳上黄中心加油站”变更为“中国石化销售股份有限公司江苏常州溧阳上黄中心加油站”, 零售经营汽油、柴油、润滑油。</p> <p>根据《关于同意中国石化销售有限公司江苏常州溧阳上黄中心加油站改造的批复》(常商运[2018]502 号, 2018 年 12 月 28 日), 中国石化销售股份有限公司江苏常州溧阳上黄中心加油站进行原址改造, 加油站原规模: 占地面积 1004.5 平方米, 罩棚面积 644 平方米, 汽油罐 2 只共 50 立方米, 柴油罐 2 只共 50 立方米, 加油机 4 台。原地原规模改造, 其他事项不变。</p> <p>中国石化销售股份有限公司江苏常州溧阳上黄中心加油站委托常州海鸥化工设计研究院有限公司对加油站双层油罐改造项目进行设计, 江苏科嘉建设有限公司完成储罐和管道安装。</p> <p>2019 年 6 月底, 该加油站完成双层油罐改造工程及其辅助设施, 单层成品油储罐更换为内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐, 加油、卸油工艺管线重新敷设更换为双层复合管道, 增加双层油罐渗漏检测仪, 其它未变化。不涉及危险工艺, 该加油站未构成危险化学品重大危险源。</p>				
评价人员	评价人员		注册安全工程师	技术专家	
	杨咏梅, 葛铮, 王钰, 杨文伟, 戴美琴, 林和群				

	评价组长	编制人	审核人	技术负责人	过程控制负责人
	林和群	林和群	夏永	陆敏	王英姿
现场勘察服务记录	现场人员	勘察服务时间及任务		现场勘察照片	
	林和群	2019. 10. 30 现场勘查、收集资料			
	林和群	2019. 12. 01 现场勘查			
	林和群	2019. 12. 07 现场整改确认			
	林和群	2019. 12. 15 评审准备			
	林和群	2019. 12. 24 评审服务			
	林和群	2019. 12. 27 整改确认			
	林和群	2019. 12. 30 后续服务			