


评价项目信息公开表

机构名称	常州市安平安全技术服务有限公司		资质证号	APJ-(苏)-036	
评价项目名称	中国石化销售股份有限公司江苏常州石油分公司常州金坛南洲油氢合建站改扩建项目安全(验收)评价报告				
被评价单位	中国石化销售股份有限公司江苏常州石油分公司				
评价项目类型	验收评价	行业	化工	所在地区	金坛
项目编号	内部编号: CZAP-2021-J026 应急网编号: 2022010656	合同签订日期	2022. 6. 1	报告完成日期	2022. 9. 26
项目简介	<p>该项目所在单位中国石化销售股份有限公司江苏常州金坛南洲加油站(以下简称“南洲加油站”)为中国石化销售有限公司江苏常州石油分公司下属加油站,项目地址位于常州市金坛区西城街道金沙大道 90 号。南洲加油站于 2016 年建成并投用,加油站占地面积 8734 m²;站房面积 385 m²;罩棚面积为 1323 m²;加油机 6 台 16 枪;汽油油罐 3 只共 90 m³;柴油油罐 2 只共 60 m³。</p> <p>根据《关于常州金坛南洲油氢合建站改扩建项目核准的批复》(坛发改核字[2021]1号)和《关于常州金坛南洲油氢合建站改扩建项目核准变更的批复》(坛发改核字[2021]4号),建设规模和主要建设内容为:增加加氢设备,设计加氢能力500kg/d,设计氢气加注压力35Mpa,主要设备包含:1台氢气压缩机(额定流量500kg/12h,最高排气压力45.0MPa);附属撬1台(内含冷水机组1台);9立方米45Mpa高压储氢瓶1组;35Mpa双枪双计量加氢机2台;氮气瓶组1套,冷水机组2台(共配套4个换热器);增设2个氢气长管拖车停车位及卸气装置。</p> <p>常州市安平安全技术服务有限公司受中国石化销售股份有限公司江苏常州分公司委托,承担中国石化销售股份有限公司江苏常州石油分公司常州金坛南洲油氢合建站改扩建项目的安全验收评价,作为项目单位申请危险化学品经营许可证的依据之一。</p>				
评价人员	评价人员		注册安全工程师	技术专家	
	周燕、欧喜锐、周建军、葛铮、赵书芳、汤纪忠		周燕、欧喜锐、周建军、葛铮、赵书芳、汤纪忠	/	
	评价组长	编制人	审核人	技术负责人	过程控制负责人
	周燕	周燕	夏永	张强	夏永
现场勘察记录	现场勘察人员	勘察时间及任务		现场勘察照片	
	周燕	2022. 6. 1 收集资料;核对周边和总平			
	周燕、欧喜锐、周建军、葛铮、赵书芳、汤纪忠	2022. 6. 20 核对现场情况;查隐患			
	周燕	2022. 7. 7 隐患整改复查			
	周燕	2022. 7. 15 验收评审			
	周燕	2022. 9. 26 核对现场整改情况			