

评价项目信息公开表

机构名称	常州市安平安全技术服务有限公司		资质证号	APJ-(苏)-321	
评价项目名称	中国石化销售股份有限公司江苏常州嘉泽加油站加油站新建项目安全(验收)评价报告				
被评价单位	中国石化销售股份有限公司江苏常州嘉泽加油站				
评价项目类型	验收评价	行业	化工	所在地区	金坛区
项目编号	内部编号: CZAP-19082 应急网编号: 2021000006	合同签订日期	2019.12.30 (合同滞后)	报告完成日期	2019.12.25
项目简介	<p>常州市金坛区培丰加油站有限公司(以下简称“培丰加油站”)位于常州市金坛区金城镇培丰村委培丰村 505 号,该加油站原先由中国石油天然气股份有限公司江苏常州销售分公司租赁,租赁期间加油站核准名称为中国石油天然气股份有限公司江苏常州金丰加油站,2019 年 8 月 11 日退租重新核准名称为“常州市金坛区培丰加油站有限公司”。2018 年经常州市商务局批复该加油站原址改建。</p> <p>江苏常州培丰加油站改造项目于 2018 年经常州市商务局批准,取得关于同意常州市金坛区培丰加油站有限公司改造的批复(常商运[2018]220 号),于 2020 年 1 月 15 日取得常州市金坛区商务局延期申请批复;取得项目建设批复后,项目单位于 2020 年 1 月委托常州市天成安全评价有限公司进行安全评价并经常州市金坛区应急管理局审查通过;同时,项目单位委托常州大学化工设计研究院有限公司进行项目设计并经常州市金坛区应急管理局审查通过;2018 年 7-8 月建设单位完成双层罐改造,并于 2020 年 2 月完成所有安全设施的安装。</p> <p>商务批复加油站原规模:站区占地面积 1932m²(自有土地面积为 300m²,租用培丰村委集体土地面积为 1632m²),罩棚面积 290m²,汽油储罐 2 只共 60m³,柴油罐 1 只 30m³,加油机 3 台。</p> <p>加油站改造建设规模为:培丰加油站在改造中对油罐进行原址更换,更换为外层为玻璃纤维增强塑料(FRP)双层罐,并对 95#汽油罐内设置隔仓,改造后的每只油罐仍为 30m³,现折算容积为 75m³(柴油罐折半计算),3 台双油品双枪加油机,共计 6 枪,加油机数量不变,加油机由原有单排更改为两排。罩棚、站房均不变化。</p>				
评价人员	评价人员		注册安全工程师	技术专家	
	周燕、赵书芳、周建军、葛铮、杨文伟、蔡小林		周燕、赵书芳、周建军、葛铮、杨文伟、蔡小林	/	
	评价组长	编制人	审核人	技术负责人	过程控制负责人
	周燕	周燕	夏永	陆敏	王英姿
现场勘察记录	现场勘察人员	勘察时间及任务		现场勘察照片	
	周燕	2019.11.15 收集相关资料;核对周边环境和总平布置。			
	周燕、赵书芳、周建军、葛铮、杨文伟、蔡小林	2019.12.10 核对现场储存、设备情况;隐患排查。			
	周燕、葛铮	2019.12.20 现场检查的隐患已全部整改到位。			
	周燕	2019.12.25 评价报告盖章。			