


评价项目信息公开表

机构名称	常州市安平安全技术服务有限公司		资质证号	APJ-(苏)-321	
评价项目名称	中国石化销售有限公司江苏常州武进城西加油站安全评价报告				
被评价单位	中国石化销售有限公司江苏常州武进城西加油站				
评价项目类型	验收评价	行业	化工	所在地区	钟楼区
项目编号	内部编号: CZAP-2019-J029 应急网编号: 2019001576	合同签订日期	2019.4.19	报告完成日期	2019.6.4
项目简介	<p>中国石化销售有限公司江苏常州武进城西加油站（以下简称“城西加油站”）原址位于常州市邹区镇前王村，系中国石化销售有限公司江苏常州石油分公司下属加油站，因配合城市规划调整，该站实施了拆迁。2017年经常州市商务局批复该加油站迁址新建至邹区镇312国道东侧。</p> <p>城西加油站新建项目于2017年经常州市商务局批准，取得关于同意建设中国石化销售有限公司江苏常州武进城西加油站的批复（常商商贸【2017】第153号）；取得项目建设批复后，项目单位委托常州市天成安全评价有限公司进行安全评价并取得安全条件审查准予行政许可决定书；同时，项目单位委托常州大学化工设计研究院有限公司进行项目设计并取得安全设施设计审查准予行政许可决定书；2018年3月~2018年12月项目建设；2018年12月，消防验收合格。</p> <p>该加油站新建项目建设规模为：占地面积4322m<sup>2</sup>，建筑面积780.7m<sup>2</sup>，其中新建站房建筑面积392m<sup>2</sup>，加油棚建筑面积388.7m<sup>2</sup>；新增2只30立方米埋地卧式双层汽油罐；2只30立方米埋地卧式双层柴油罐；1只50立方米埋地卧式双层柴油罐；2台92#、95#汽油双油品四枪潜泵加油机；1台92#汽油单油品四枪潜泵加油机；三台0#、-10双油品双枪潜泵加油机。加油站原有老旧设备（油罐、加油机、工艺管道、卸油设施等）全部淘汰，本建设项目使用全新设备，加油站新址建构筑物均重新建设。</p>				
评价人员	评价人员		注册安全工程师	技术专家	
	周燕、赵书芳、戴美琴、葛铮、杨文伟、杨咏梅		周燕、赵书芳、戴美琴、葛铮、杨文伟、杨咏梅	/	
	评价组长	编制人	审核人	技术负责人	过程控制负责人
	李晶	李晶	夏永	陆敏	王英姿
现场勘察记录	现场勘察人员	勘察时间及任务		现场勘察照片	
	周燕	2019.5.19 收集相关资料；核对周边环境和总平布置。			
	周燕、赵书芳、戴美琴、葛铮、杨文伟、杨咏梅	2019.4.25 核对现场储存、设备情况；隐患排查。			
	周燕、葛铮	2020.5.20 现场检查的隐患已全部整改到位。			
李晶	2020.6.4 评价报告盖章。				